



Numer obwodu	01	02	03
Nazwa odbioru	Zasilanie RGin—Kuchnia	Ochronnik przepięciowy	Obwód zasilania sterowania FO3
Moc zainstalowana [kW]		--	--
Typ przewodu		--	
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]		--	
Długość [m]			

F1	F2	F2.1
Wentylator W1	Wentylator W2	Wentylator W3
—	—	—
YDY20	YDY20	YDY20
5x2,5	5x2,5	5x2,5

F3	F4	F5	F6	F7
Oswietlenie Kuchni	Oswietlenie Czyszczalni Ubieralni	Oswietlenie Wyc. Positkow Zmywalni	Oswietlenie Korytarza Prac. Kuchni; Pom. na odpady	Oswietlenie Pozostatych Pomieszczen Socjalnych
—	—	—	—	—
YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

**NAZWA / LOKALIZACJA OBIEKTU**

OENiPAS W Czudcu ul. Rzeszowska 82 38-120 Czudec

NUMER / TYTUŁ RYSUNKU

NR 5 SCHEMAT ROZDZIELNICY RGNN-KUCHNIA